



Notice accessibilité

La présente notice à remplir par le maître d'ouvrage
porte uniquement sur les travaux ou aménagements projetés

Établissements recevant du public - ERP Installations ouvertes au public - IOP

**Précisions à apporter sur les pièces et plans joints à la demande d'autorisation préalable
Avec ou sans permis de construire**

1°) Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement.

2°) Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Préciser le mode d'occupation des surfaces (ouvertes au public, locaux de travail, zone stockage, etc.).
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées.

3°) Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées :

- Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public
- La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
- Le traitement acoustique des espaces ;
- Le dispositif d'éclairage des parties communes.

DESIGNATION DE L'ETABLISSEMENT OU DE L'INSTALLATION

Nom ou dénomination : MAS Annie Gauci

Adresse : 72 chemin Saulnier 97435 – Tan Rouge –

Saint Gilles Les Hauts

Nature de l'activité : Catégorie : J

Maison d'Accueil Spécialisée.....

Nature des travaux : réhabilitation

DEMANDEUR OU MAITRE D'OUVRAGE (bénéficiaire de la future autorisation)

Nom, prénom ou dénomination : Association Frédéric Levavasseur.....

Adresse : 3 rue Pierre Aubert ZI du CHAUDRON

97490 Sainte-Clotilde.....

Téléphone : 02 62 41 29 23

MAITRE D'OEUVRE (auteur du projet architectural)

Nom, prénom ou dénomination : ALTITUDE 80 ARCHITECTURE.....

Adresse : 25A chemin Antonin AHON 97410 SAINT PIERRE

Téléphone : 02 62 42 29 71

Textes de références :

Code de la construction et de l'habitation :
Articles L.111.7 à L.111.7.4, L.111.8 à L.111.8.4 et R.111.19 à R.111.19.30
Arrêté du 1^{er} août 2006 (bâtiments neufs) modifié par Arrêté du 30 novembre 2007
Arrêté du 21 mars 2007 (bâtiments existants)
Arrêté du 22 mars 2007 (Attestation de vérification de l'accessibilité) modifié par Arrêté du 3 décembre 2007
Arrêté du 11 septembre 2007 (Dossier de vérification de l'accessibilité)

Code de l'urbanisme : Articles L.421.1, R.421.38.20 et R.112.2

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
1 Généralités bâtiments neufs			
Appréciation de synthèse sur le respect de l'accessibilité		Des documents descriptifs peuvent être joints à cette notice.	
2 Cheminements extérieurs			
Généralités		R SO	Observations
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Cheminement depuis portillon haut jusqu'à l'entrée du bâtiment créé
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Place visiteur PMR créée proche entrée et reliée par cheminement
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Rampe créée côté terrasse du personnel
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Largeur ≥ 1,40 m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Pentes			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente ≤ 4 % 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pente > 10 % : interdite 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 % 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Caractéristiques des paliers de repos			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,20 m x 1,40 m 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Paliers horizontaux au dévers près 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Seuils et ressauts			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %) 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Arrondis ou chanfreinés 		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Distance entre 2 ressauts ≥ 2,50 m 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pas de ressauts successifs dans une pente 		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage		
		R	SO	Observations
2 Cheminements extérieurs (suite)				
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Chasse roue
Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire				
	▪ Emplacements	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : Ø 1,50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre de porte				
	• Emplacements par rapport à la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins égale à celle du cheminement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Espace d'usage				
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Carrelage antidérapant
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Cheminement libre de tout obstacle				
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Protection des espaces sous escaliers		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Volée d'escalier de 3 marches ou plus :				
	▪ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Mains courantes :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o De chaque côté	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Continue rigide et facilement préhensible	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Nez de marche :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage			
		R	SO	Observations	
2 Cheminements extérieurs (suite)					
Volée d'escalier de moins de 3 marches :					
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	▪ Nez des marches :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	o De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	o Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	o Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
3 Places de stationnement :					
2 % de l'ensemble des places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Une place créée proche entrée
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Caractéristiques dimensionnelles et atteinte					
	▪ Largeur ≥ 3,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Espace horizontal au dévers de 2 % près	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Raccordement au cheminement d'accès :					
	o Ressaut ≤ 2 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes :				Portillon ouvert aux heures d'ouverture.
	o Bornes visibles directement du poste de contrôle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
ou					
	o Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o Et visiophonie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Visiophone la nuit
	▪ Sortie en fauteuil des places aménagées en box	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérage horizontal et vertical des places					
	▪ Signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Signalisation des croisements véhicules / piétons :					
	o Eveil de vigilance des piétons	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	o Signalisation vers les conducteurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
4 Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'Établissement et aux locaux ouverts au public			
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Entrée principale facilement repérable		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour devant l'entrée principale		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Dispositif d'accès au bâtiment :			
▪ Facilement repérable		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Signal sonore et visuel		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Système de communication et dispositif de commande manuelle :			
▪ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Contrôle d'accès et de sortie :			
▪ Visualisation directe du visiteur par le personnel		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Entrée ouverte aux heures d'ouverture
Ou			
▪ Visiophone		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Visiophone actif la nuit
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
5 Circulations intérieures horizontales :			
Largeur $\geq 1,40$ m		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Rétrécissement ponctuels $\geq 1,20$ m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Dévers ≤ 2 cm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pentes :			
▪ Pente ≤ 4 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 4 et 5 % : palier de repos tous les 10 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 5 et 8 % sur 2 m maxi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente entre 8 et 10 % sur 0,50 m maxi		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente > 10 % : interdite		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Pente > 12 % : interdite - Bâtiments existants		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Palier de repos en haut et en bas de chaque pente quelle que soit sa longueur		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Palier tous les 10 m si pente supérieure ou égale à 4 %		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Caractéristiques des paliers de repos			
▪ 1,20 m x 1,40 m		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Paliers horizontaux au dévers près		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Seuils et ressauts			
▪ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33 %)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ Arrondis ou chanfreinés		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
▪ « Pas d'âne » interdits		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
5	Circulations intérieures horizontales (suite)		
Espace de manœuvre de porte			
	▪ Emplacements par rapport à la poignée de porte (40 cm / angle rentrant)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions : Longueur 2,20 m en tirant et 1,70 m en poussant et largeur au moins celle du cheminement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Espace d'usage			
	▪ Devant chaque équipement ou aménagement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dimensions 0,80 m x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cheminement libre de tout obstacle		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur libre ≥ 2,20 m ou 2,00 m pour les parcs de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Protection des espaces sous escaliers		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Fermeture de la partie sous escaliers au RDJ
Marches isolées :			
	▪ Si trois marches ou plus :		
	o Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Giron des marches ≥ 28 cm	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	- Non glissant	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	- Sans débord excessif	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	o Mains courantes :		
	- De chaque côté		
	- Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	- Continue rigide et facilement préhensile	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	- Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	- Différenciée du support par éclairage particulier ou contraste visuel	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R	SO
5 Circulations intérieures horizontales (suite)			
Marches isolées : (suite)			
▪ Si moins de 3 marches :			
	o Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	o Nez de marches :		
	- De couleur contrastée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Non glissant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	- Sans débord excessif	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6 Circulations intérieures verticales :			
Obligation d'ascenseur			
	▪ ERP reçoit 50 personnes en sous-sol, en mezzanine ou en étage (seuil porté à 100 pour les établissements d'enseignement)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ ERP reçoit moins de 50 personnes lorsque certaines prestations ne sont pas offertes au rez-de-chaussée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement			
	▪ Largeur entre mains courantes $\geq 1,20$ m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Hauteur des marches ≤ 16 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Giron des marches ≥ 28 cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Mains courantes :		
	o De chaque côté	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Hauteur entre 0,80 m et 1,00 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Continue rigide et facilement préhensile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Dépassant les premières et dernières marches de chaque volée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Différenciée du support par un éclairage particulier ou contraste visuel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 ^{ère} et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Contremarche visuellement contrastée par rapport à la marche pour la 1 ^{ère} et la dernière marche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Nez de marches :		
	o De couleur contrastée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Non glissant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	o Sans débord excessif	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage		
		R	SO	Observations
6 Circulations intérieures verticales (suite)				
Ascenseurs				
	▪ Tous les ascenseurs doivent être accessibles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Si ascenseur : Tous les étages comportant des locaux ouverts au public sont desservis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil roulant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Conformes à la norme NF EN 81-70 relative aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Munis d'un dispositif permettant de prendre appui	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	▪ Permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite				
	▪ Dérogation obtenue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Conforme aux normes le concernant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ D'usage permanent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7 Tapis, escaliers ou plans inclinés mécaniques				
	Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mains courantes accompagnant le mouvement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Départ et arrivée différenciées par éclairage ou contraste visuel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis ou plan incliné mécanique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8 Revêtements de sols, murs et plafonds				
Nature et couleur des matériaux et revêtements des sols, murs et plafonds :		Parties modifiées et créées en maçonnerie, sols en carrelage, plafonds en dalles 60x60 ou faïence		
Tapis				
	▪ Dureté suffisante	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	▪ Pas de ressaut > 2 cm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration				
	▪ Conforme à la réglementation en vigueur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ou	▪ Aire d'absorption équivalente ≥ 25 % de la surface au sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage		
		R	SO	Observations
9 Portes, portiques et sas				
Dimensions des sas : présence des espaces de manœuvre de portes suivant leur sens d'ouverture		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Largeur des portes principales et des portiques				
▪ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ 1 vantail \geq 0,90 m pour les portes à 2 vantaux		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ 0,80 m pour les portiques de sécurité et les sanitaires, douches et cabines non adaptés.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Poignées des portes :				
▪ Facilement préhensibles		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Extrémité à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil (sauf portes ouvrant uniquement sur un escalier et portes des sanitaires, douches et cabines non adaptés)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Effort pour ouvrir une porte \leq 50 Newtons		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes vitrées repérables		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Portes à ouverture automatique :				
▪ Durée d'ouverture réglable		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Détection des personnes de toutes tailles		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à verrouillage électrique		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Possibilités d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté installé dans l'établissement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10 Dispositifs d'accueil, équipements et dispositifs de commande				
Si existence d'un point d'accueil :				
▪ Au moins un accessible		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Équipements divers accessibles au public				
▪ Au moins un équipement par type aménagé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▪ Commandes manuelles et fonctions de voir, entendre, parler :				
o 0,90 m \leq H \leq 1,30 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Elément de mobilier permettant de lire, écrire ou utiliser un clavier :				
o Face supérieure \leq à 0,80 m		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
o Vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▪ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R	SO
11 Sanitaires			
Cabinets aménagés			Pour rappel les résidents nécessitent systématiquement l'aide du personnel.
	▪ Au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Aux mêmes emplacements que les autres	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Si séparés H / F = un pour chaque sexe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 lavabo accessible par groupe de lavabos		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour			
	▪ Emplacement dans le cabinet, ou à défaut devant la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Dimensions : Ø 1,50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aménagements intérieurs des cabinets :			
	▪ Dispositif permettant de refermer la porte	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Espace d'usage latérale de 0,80 m x 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Hauteur de la cuvette entre 0,45 m et 0,50 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Lave-mains accessible d'une hauteur ≤ 0,85 m (plan supérieur)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Barre d'appui supportant le poids d'une personne	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lavabos accessibles			
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Usage complet en position assis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ Miroir dont une partie à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Urinoirs à différentes hauteurs si batteries d'urinoirs		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12 Sorties			
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13 Éclairage			
Valeurs d'éclairage			
	▪ 20 lux sur les cheminements extérieurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ 200 lux aux postes de travail d'accueil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ 100 lux pour les circulations horizontales	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ 50 lux en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	▪ 20 lux en tout autre point des parcs de stationnement.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éblouissement / Reflet		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extinction doit être progressive si l'éclairage est temporisé		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Éclairage par détection de présence		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
14 Information et signalisation			
Cheminelements extérieurs			
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminelements	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des parois vitrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Passage piétons	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Accès à l'établissement et accueil :			
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des entrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	signalisation
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage du système de contrôle d'accès	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accueils sonorisés :			
<input type="checkbox"/>	▪ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation de la boucle magnétique par un pictogramme	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Circulations intérieures			
<input type="checkbox"/>	▪ Éléments structurants du cheminement repérables	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Repérage des parois et portes vitrées	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Information d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers roulants, tapis et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Équipements divers			
<input type="checkbox"/>	▪ Signalisation du point d'accueil, du guichet	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information et définies à l'Annexe 3 de l'arrêté du 1 ^{er} août 2006			
<input type="checkbox"/>	▪ Visibilité (localisation du support, contrastes)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Lisibilité (hauteurs des caractères)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	▪ Compréhension (pictogrammes)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
15 Établissements recevant du public assis			
<input type="checkbox"/>	Nombre de places réservées : 1 + 1 par tranche de 50	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Cheminelement accessible jusqu'à l'emplacement	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Réparties en fonction des différentes catégories de places	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
16 Établissements comportant des locaux à sommeil			
Nombre de chambres adaptées :			Toutes les chambres sont adaptées. Pour rappel les résidents nécessitent systématiquement l'aide du personnel.
	▪ 1 si moins de 21 chambres	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Ou	▪ 1 + 1 par tranche de 50	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Ou	▪ Toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Caractéristiques des chambres adaptées :			
	▪ Espace de rotation Ø 1,50 m	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit et 1,20 m au pied du lit ou 1,20 m sur les 2 grands côtés du lit et 0,90 m au pied du lit	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dérogation Ad'Ap
	▪ Espace d'usage devant la penderie	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	▪ Hauteur de la tringle de la penderie inférieure à 1,30 m	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
Cabinet de toilette :			
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	1 zone douche par bloc de chambres
	▪ Tous si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace de rotation (espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour, Ø 1,50 m, en dehors du débatement de porte et des équipements fixes)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Douche accessible avec barre d'appui	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Siphon de sol	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Siège	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Dispositif d'appui en position debout	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Équipements divers utilisables en position « assis »	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Lavabo accessible			Certains font offices de dérogation Ad'Ap car pas situés à l'intérieur du sanitaire.
	▪ Vide en dessous de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Usage complet en position assis	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Miroir utilisable debout et en position « assis »	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Accessoires divers – porte savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Cabinet d'aisance accessible :			1 zone sanitaire par bloc de chambres
	▪ 1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	▪ Tous si personnes âgées ou à mobilité réduite	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Les sanitaires accessibles aux résidents sont adaptés.
	▪ Espace d'usage 0,80 m x 1,30 m situé latéralement à la cuvette	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ Barre d'appui latérale pour transfert depuis le fauteuil roulant	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Pour toutes les chambres :			
	▪ 1 prise de courant à proximité du lit	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Dérogation Ad'Ap : prise de courant au-dessus de 1.30m
	▪ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphone interne	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
	▪ N° de chambre en relief sur la porte	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

Prescriptions réglementaires Cocher les cases correspondantes R : Respect des règles SO : Sans objet		Engagement du Maître d'Ouvrage	
		R SO	Observations
17 Établissements avec douches ou cabines hors locaux à sommeil			
Cabines de déshabillage :			
▪ Au moins 1 cabine aménagée	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Au même emplacement que les autres cabines	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la cabine	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Cabines séparées H / F si autres cabines séparées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Douches hors locaux à sommeil :			
▪ Au moins 1 douche aménagée	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2 douches créées aménagées
▪ Au même emplacement que les autres douches	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Cheminement accessible jusqu'à la douche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Douches séparées H / F si autres douches séparées	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéralement à la douche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Siphon de sol	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Siège	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Dispositif d'appui en position debout (appui ischiatique H = 0,70 m)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
▪ Équipements divers utilisables en position assis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
18 Caisses de paiement			
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Une caisse adaptée par tranche de 20	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Répartition uniforme des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Caractéristiques des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cheminement d'accès aux caisses adaptées ≥ 0,90 m	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Repérage des caisses adaptées	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Largeur minimale de 0,80 m des portiques de sécurité	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

a) Le demandeur :

Association Frédéric Levavasseur

.....

Fait à

Signature

Le 15/03/2016

b) Le maître d'œuvre chargé de la mission de conception du projet (PC) :

ALTITUDE 80 ARCHITECTURE.....

Fait à Saint Pierre.....

Signature

Le 15/03/2016

ALTITUDE 80 ARCHITECTURE
25A chemin Antonin Ahon
97410 SAINT PIERRE
SAS au capital de 10 000€
Siret 532 277 175 00016
Code ARE 7111Z